

**MANUAL DE OPERAÇÃO DO PAINEL
MOTOBOMBA ELÉTRICO (PPEA)
INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº22 – IT22**



Manual de operação do painel motobomba elétrico (PPEA)

Índice

1.	INTRODUÇÃO	3
1.1.	Objetivo.....	3
1.2.	Garantia	3
1.3.	Precauções de segurança.....	3
1.4.	Visão geral do produto.....	3
2.	INSTALAÇÃO E CONEXÕES ELÉTRICAS	4
2.1.	Montagem.....	4
2.2.	Conexões elétricas	4
2.2.1.	Dimensões dos fios	4
3.	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO MECÂNICO	5
3.1.	Geral.....	5
3.2.	Porta do painel.....	5
3.2.1.	O sinalizador LED.....	5
3.2.2.	A comutadora	5
4.	OPERAÇÃO DO PAINEL.....	5
4.1.	Geral.....	5
4.2.	Seleção de partida.....	5
4.2.1.	Partida manual.....	5
4.2.2.	Partida automática.....	5
4.3.	Descrição do sistema	6
4.3.1.	Entradas de controle.....	6
4.3.2.	Reles de saída.....	6

Manual de operação do painel motobomba elétrico (PPEA)

1. INTRODUÇÃO

1.1. Objetivo

Este documento técnico tem o objetivo de abordar os aspectos relacionados à instalação, aplicação e operação do painel de controle da moto-bomba elétrico aplicada a combate a incêndio. Este guia é fornecido juntamente com o equipamento e destinado apenas ao pessoal autorizado e qualificado. Se forem necessárias mais informações por parte do comprador, em relação ao painel, entre em contato com um autorizado MONPAINEIS.

1.2. Garantia

A MONPAINEIS oferece uma garantia de um ano a partir data de emissão da NF. Durante o período de garantia, o painel tem cobertura contra qualquer dano ou defeito de fabricação. No caso de o painel apresentarem qualquer problema devido a mau uso, falta de manutenção ou manutenção inadequada, a garantia será suspensa. Lembrando que a garantia é posta em nossa fábrica, ou seja, caso o autorizado MONPAINEIS tenha que se deslocar até o local a visita será cobrada a parte.

1.3. Precauções de segurança

Todos os códigos e normas de segurança deverão ser rigidamente observados na instalação, operação e manutenção deste equipamento.



LEIA E COMPREENDA COMPLETAMENTE O MATERIAL APRESENTADO NESTE DOCUMENTO ANTES DE TENTAR FAZER A INSTALAÇÃO OU OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO. ALEM DISTO, APENAS AS PESSOAS QUALIFICADAS DEVERÃO TER PERMISSÃO PARA EXECUTAR QUALQUER TRABALHO RELACIONADO A ESTE EQUIPAMENTO. TODAS AS INSTRUÇÕES DE FIAÇÃO APRESENTADAS NESTE DOCUMENTO DEVERÃO SER OBSERVADAS COM EXATIDÃO. A NÃO OBSERVANCIA DAS INSTRUÇÕES PODERÁ PROVOCAR DANOS PERMANENTES AO EQUIPAMENTO.

1.4. Visão geral do produto

O painel de controle da moto-bomba elétrico aplicada a combate a incêndio é completo. Projetado para atender as necessidades de todo o mercado brasileiro. O painel atende integralmente a Instrução Técnica N°22 – IT22.

Manual de operação do painel motobomba elétrico (PPEA)

2. INSTALAÇÃO E CONEXÕES ELÉTRICAS

2.1. Montagem

Desembale cuidadosamente e inspecione completamente o painel.

Dependendo da potência do painel, e conseqüentemente do seu tamanho, este pode ser instalado de duas formas.

- Caso seja montado em caixa, pode ser para instalado na parede. Observe que o painel não se sustenta sozinho e deve ser montado num suporte ou aparafusado firmemente na parede.
- Caso seja montado em armário auto-portante, pode ser chumbado diretamente no piso.

O painel possui uma dimensão padronizada, porém variada de acordo com a potência e/ou tensão. Consulte a MONPAINAIS para maiores informações quanto à dimensão e peso.

2.2. Conexões elétricas

Todas as conexões elétricas devem estar de acordo com as normas e padrões elétricos nacionais e locais.

O painel deve estar protegido de tal forma que não sejam danificados pela água que escapa da bomba ou de suas conexões. Lembrando que o painel deve ser instalado em local abrigado.

Antes de iniciar, verifique os dados de placa do painel, como por exemplo: Modelo, tensão da linha de CA e potência do motor.

Inspeção toda a instalação elétrica, componentes e fiação quanto a danos visíveis. Corrigir se for necessário. Certifique-se de que todas as conexões elétricas estejam firmes, antes de energizá-las.

Os terminais 1 a 4 da régua de bornes, destinam-se à conexão de diversos dispositivos de entrada. Deverão ser utilizados apenas contatos secos (livre de tensão). **Não aplique tensão nestes terminais.**

2.2.1. Dimensões dos fios

Para a fiação de controle, use fios de no mínimo 1,5mm². Demais fiação, consultar o diagrama elétrico fornecido juntamente com o painel.

Manual de operação do painel motobomba elétrico (PPEA)

3. DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO MECÂNICO

3.1. Geral

O objetivo desta seção é familiarizar o leitor com o equipamento mecânico do painel e sua nomenclatura e relacionar as especificações da unidade.

3.2. Porta do painel

A porta do painel dispõe de um sinalizador LED (H1), uma comutadora (CH1) e o acionamento externo da seccionadora geral (S1).

3.2.1. O sinalizador LED

Bomba Acionada – Esta sinalização tem por objetivo indicar que o motor está funcionando.

3.2.2. A comutadora

- **Manual (MAN.)** – Quando selecionada efetua a partida do motor.
- **Desliga (DES.)** – Quando selecionada efetua a parada do motor.
- **Automático (AUTO.)** – Quando selecionada a partida é automática pelo borne do pressostato.

4. OPERAÇÃO DO PAINEL

4.1. Geral

Esta seção descreve especificamente a operação e o uso funcional do painel PPE_. Será discutido o uso prático de cada uma das categorias e a respectiva operação. Nesta seção, presume-se que foram lidas as seções anteriores deste manual e que o operador tenha um conhecimento básico do equipamento mecânico.

4.2. Seleção de partida

4.2.1. Partida manual

Partida manual é realizada pela comutadora, localizado no próprio painel.

4.2.2. Partida automática

A partida automática é definida por uma queda de pressão de rede ou comando de partida remota. Sempre que o motor estiver ligado, o motor precisa ser parado manualmente pela comutadora girando-a para posição DES., localizado neste painel.

Manual de operação do painel motobomba elétrico (PPEA)

4.3. Descrição do sistema

4.3.1. Entradas de controle

O painel dispõe de algumas entradas de controle para o cliente.

Pressostato (Terminais 1 e 2, da régua de bornes) – Esta entrada é utilizada para ligar o motor via pressostato (NF) de rede. Quando os terminais 1 e 2 estiverem abertos a pressão está normal, e o motor elétrico não liga, uma vez que o pressostato comuta, fechando os terminais 1 e 2, o motor liga automaticamente.

Partida Remota (Terminais 3 e 4, da régua de bornes) – Esta entrada é utilizada para ligar o motor via comando de campo (NA). Quando os terminais 3 e 4 estiverem abertos, o painel não liga o motor, uma vez que fechamos os terminais 3 e 4 o motor liga automaticamente.

4.3.2. Reles de saída

O painel possui três reles de saída com capacidade máxima de 4A para tensão máxima de 230V, com as seguintes funções:

- **Painel Energizado e Falta de Fase (RFF1)** – Comuta o relé quando detecta a presença de energia elétrica. Quando ocorrer a falta de alguma das fases da alimentação trifásica do painel PPEA o relé fechará o contato.
Observar no projeto elétrico os pontos de ligação.
- **Comando Energizado (R0)** – Comuta o relé quando o comando estiver energizado.
Observar no projeto elétrico os pontos de ligação.
- **Motor Acionado (R1)** – Comuta o relé quando o motor estiver funcionando.
Observar no projeto elétrico os pontos de ligação.